

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

発行者の名称 パッシブエネルギージャパン株式会社  
 発行者の住所 〒140-0001 東京都品川区北品川3-6-13  
 宣言の対象 熱交換換気システム ダクトレス・全熱交換 第1種換気  
 PEJ スーパー換気「せせらぎ」  
 SKH150se-325/400/500 GAUSS FAN 仕様  
 (2018年5月1日以降納品分)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合しています。

<規格/文書番号>	<規格名称/表題>	<版数/発行日>
JIS B 8628	全熱交換器	2003年3月20日
JRA 4056:2006	全熱交換器有効換気量試験方法	2006年12月5日
JRA 4059:2007	全熱交換器熱交換効率試験方法	2007年12月12日
JIS C 9603	換気扇	2014年9月1日

追加情報：


適合性能項目に対する準拠規格は以下のとおりです。

適合性能項目	準拠規格	性能値	単位
比消費電力	JIS B 8628	0.04	W/(m <sup>3</sup> /h)
風量	JIS B 8628 / JRA 4059:2007	40	m <sup>3</sup> /h
消費電力	JIS B 8628	1.6	w/h
有効換気量率 (有効換気量、漏えい率)	JRA 4056:2006	100	%
温度交換効率	JIS B 8628 / JRA 4059:2007	93	%
給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数	JIS B 8628 / JRA 4059:2007	1.00	-
排気過多時における住宅外皮経由の漏気による温度交換効率の補正係数	JIS B 8628 / JRA 4059:2007	1.00	-

※ 表記されている風量は、屋外フードとフィルターを含んでいる本体(せせらぎ SKH150se)1台当たりの風量です。

問合せ先 パッシブエネルギージャパン株式会社  
 〒140-0001 東京都品川区北品川3-6-13  
 TEL: 03-6433-2831/FAX:03-6433-2839  
 www.passivenergie.co.jp

代表者又は代理人の署名



発行日 2018年5月1日  
 発行場所 パッシブエネルギージャパン株式会社、東京  
 役職名・氏名 代表取締役社長：ドイティンガー・クリスティアン・アントン

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己宣言書です。